

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu
Açık Tebliğ Adresi

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünüzün İhtiyacı Olan Ve 4734 Kamu İhale Kanununun (22/D) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü Alınacak Ekli Şartnamede Teknik Özellikleri Belirtilen Çift Flanşlı Çelik Boru Alımı İşini KDV Hariç Toplam TL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2019
Kaşe- İmza

| S.N O | MALZEMENİN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ | MİKTA RI | Ölçü Birimi | BİRİM FİYAT | TUTAR |
|------------------------|---|-------------|----------------|-------------|-------|
| 1 | 350 mm 178 cm Boyutlarında Çift Flanşlı Çelik Boru (Montaj Dahil) | 1 | Adet | | |
| KDV HARIÇ GENEL TOPLAM | | | | | |

Ekler:

Teknik Şartname (2 sayfa)

Not:

- İstekliler tekliflerini 26/04/2019 tarihi saat 11:00'e kadar Gündoğdu Mah. Köse İlyas Cad. No:92 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden ya da destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra 90 takvim günü içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- Bilgi için irtibat : 0850 450 64 13

Gündoğdu Mah. Köseilyas Cad. No:92 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ Tel: 0850 450 67 70 Fax: 0282 263 59 50

Elektronik Ağ: www.teski.gov.tr e-posta: destekhizmetleri@teski.gov.tr



TESKİ
TEKİRDAĞ SU ve KANALİZASYON İDARESİ

**TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SARAY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKYONCALI MAHALLESİ İÇMESUYU
DEPOSU BORU YENİLEME İŞİ**

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

“Bu teknik şartname TESKİ Genel Müdürlüğü Saray Şube Müdürlüğü, Büyükyoncalı Mahallesi İçmesuyu deposunun manevra odasında imalatı yapılacak 350 mm çapında 178 cm uzunluğundaki çift flanşlı çelik borunun teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.”

2.1. ÇELİK BORUNUN ÖZELLİKLERİ

- Boru çapı 350mm olacaktır.
- İmalat yapılacak borunun boyu 178 cm olacaktır.
- Boru çift flanşlı olacak
- Çelik boru TSEN 10217-1 standardına uygun olarak imal edilecektir.
- Boruda çatlak, kaynak bölgesi ergime eksikliği ve nüfuziyet eksikliği gibi iç ve dış yüzey kusurları olmayacaktır.
- Boruların kaynaklanması sırasında oluşan kaynak hataları için, onaylanmış yöntemlerle ve vasıflı personelle yapılması koşuluyla kaynak tamirinin yapılmasına müsaade edilir.
- Boru gövdesinde kaynakla yapılan tamir işleminden sonra tamir edilen bölgede hata kalmadığı görsel muayene ve hidrostatik testler yapılarak tekrar denetlenecektir.

3. GENEL ŞARTLAR

- Malzemelerin nakliyesi, indirme ve istiflemesi yükleniciye ait olacaktır.
- Bütün boru elemanları(cıvata, somun, contalar vb.), boyama işlemleri, kaynak vb. bütün imalat işlemleri yükleniciye aittir.
- Mevcut borunun altında bulunan beton yastıklamanın kırılması icap ederse tamirati yükleniciye aittir.
- İmalat yapılırken su kesintisi yaşanacağından aynı anda iki ekip çalışması gerekmektedir..(kaynak ekibi ve bağlantı ekibi)
- İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde malzemeler kontrol edilecektir. Kontrollere göre şartnameye uygun olmayan malzemeler, şartnameye göre uygun parçalar ile değiştirilecek olup, bu işlemlerle ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.
- İşin teslim süresi karar onay tarihinden itibaren 10 (on) takvim günüdür.
- Yüklenici firma 6331 sayılı İSG Kanununa uygun olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmek zorundadır.
- Malzemelerin imalatı, yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması sırasında herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan ve personelden kaynaklanan, idareye, personele ve 3. şahıslara kamu zararı doğması halinde oluşan zararın giderilmesi ve tazmininden Yüklenici firma sorumludur.
- İdaremiz uygun gördüğü numunelere test yaptırabilir. Yapılacak test için İdarenin fabrikaya gitmesi ve orda gerçekleşecek bütün masraflar Yükleniciye aittir.

4. İSTİHKAK ÖDEMELERİ

İstihkak ödemesinde istenen belgeler:

- Fatura
- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair alınacak belge

Hazırlayanlar

Canan DEMİR
Tekniker

Ece DÜZEN
Harita Mühendisi

Onaylayan

Şadi CANOĞLU
Şube Müdür V.