

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu  
Açık Tebliğ Adresi  
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi  
Ve Vergi Numarası :  
Telefon No :  
Faks No :  
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “Aşağısevindikli 8 Ve 10 Numaralı İçme Suyu Kuyularının Devreye Alınabilmesi İçin Yeraltı Elektrik Kablosu Ve Bims Blok Mal Alımı İşi” ni KDV Hariç Toplam .....TL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2022  
Kaşe- İmza

Sıra No:	Malzemenin Cinsi Ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat	Tutar
1	06/1 Kv Alüminyum – D Kablo YAVV (NAYY) 3x120+70 mm <sup>2</sup>	600	Metre		
2	Bims Blok (20x50x6 cm ebadında)	1.200	Adet		
<b>KDV Hariç Toplam Tutar</b>					

**Not: Teknik Şartname (3 Sayfa)**

- İstekliler tekliflerini **23/05/2022 tarihi saat 11:00'a** kadar Çiflikönü Mah. Köseilyas Cad. No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada [destekhizmetleri@teski.gov.tr](mailto:destekhizmetleri@teski.gov.tr) adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

**T.C.**  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ**  
**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



**TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**ELEKTRİK KABLOSU VE BİMS BLOK ALIMI**

**TEKNİK ŞARTNAME**

2022



**İŞİN ADI:** Elektrik Kablosu ve Bims Blok Malzemesi Alımı İşi.

**TANIMLAR:** Bu şartnamede;

- Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ..... : İdare
- İhaleyi almaya hak kazanıp sözleşme yapılan firma ..... : Yüklenici, olarak anılacaktır.

**İŞİN KAPSAMI:** Bu iş, malzeme listesinde miktarları, şartnamede teknik özellikleri verilen elektrik malzemesinin Yüklenici tarafından temin edilip, İdarenin belirlediği yere teslimini kapsar.

**YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK ESASLAR:**

1. Temin edilecek malzemeler Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TEDAŞ mevzuatına (şartname, yönetmelik, tebliğ, usul ve esaslar vb.) uygun olacaktır. (Tesislerde kullanılacak tüm malzemeler, yürürlükteki TEDAŞ malzeme şartnamelerine TSE ve ISO standartlarına uygun olacaktır.)
2. Malzemelere ait marka, model bilgisi, malzemeler getirilmeden önce idareye yüklenici tarafından bildirilecektir. İdare tarafından şartnamesine uymayan, onay verilmeyen malzemeler kabul edilmeyecektir.
3. Yüklenici malzemeleri tek bir seferde getirecek olup, getirilecek tüm malzemeler kontrol ekibi tarafından kontrol edilecektir. Onayı verilmemiş malzemeler sahaya getirilse dahi teslim alınmayacak ve değişimi yapılmadan kabul işlemi yapılmayacaktır.
4. Yüklenici, idarenin istemesi durumunda istenilen herhangi bir malzemenin denemesini yapacak ve malzemenin çalışır halde olduğunu kanıtlayacaktır. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.
5. Malzemelerin teslim yeri Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Teski Malzeme deposudur.

NO	MALZEME TANIMI	MİKTAR	BİRİM
1	06/1kV Alüminyum-D Kablo YAVV (NAYY) 3x120+70mm <sup>2</sup>	600	metre
2	Bims blok ( 20x50x6cm ebadında)	1200	adet

**0,6/1 kV ALÜMİNYUM YERALTI KABLOSU (NAYY) ÖZELLİKLERİ**

- Kablolar TS IEC 60502-2, VDE 0276 standartında olacaktır.
- Anma gerilimi 0.6/1 kV
- Max. Çalışma sıcaklığı 70 °C
- Max. Kısadevre sıcaklığı 160 °C (max. 5 sn.)
- Kablo makaraya sarılı halde yekpare ( tek parça ) olarak teslim edilecektir.


**BİMS BLOK ÖZELLİKLERİ**

- 50 X 20 X 6 cm ebatlarında
- Tedaş enerji kabloları uygulama usûl ve esaslarına uygun teknik özelliklerde.

**Hazırlayan**

  
Ender GİRGIN  
Elk. Elctr. Müh.

**Kontrol Eden**

  
Şafak Barış BOSTAN  
Elk. İşl. ve Bkm. Şube Md. V.

**ONAY**

...../...../2022

  
İbrahim Suat USTA  
Tesisler Dairesi Başkanı V.